

消防ホースの購入
仕 様 書

草加八潮消防組合

1 件 名 消防ホースの購入

2 納入期限 契約締結日から令和元年9月30日(月)まで

3 支払方法 業務完了払(一括払い)

請求書は、草加消防署分及び八潮消防署分に分けること。

4 納入場所 草加八潮消防組合 草加消防署(草加市神明二丁目2番2号)

5 検 収

(1) 納入時、消防署職員、受注者双方立会いの下に検収を行うものとする。

(2) 納入するために必要な経費は、受注者負担とする。

(3) 検収において、瑕疵又は錯誤が認められた場合は、速やかに適正なものと交換を行うこと。

(4) 八潮消防署のホースについては、検収終了後に受注者にて八潮消防署(八潮市大字鶴ヶ曽根1185番地)へ搬入するものとする。なお、必要な経費は受注者負担とする。

(5) 検収場所は、草加消防署(草加市神明二丁目2番2号)とする。

6 規 格 等

(1) 消防ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)に適合するものであること。

(2) 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)に適合するものであること。

(3) 消防ホースの材質は、綾織樹脂製ホースとし、色はカラーホース及び白地とし、日本消防検定協会又は指定機関の型式適合評価に合格したもので、使用圧力2.0MPa又は1.6MPaに適合するものであること。

(4) 結合金具は、軽合金製差込式接手とすること。

(5) 金具取付方法は、アルミリング締方式とすること。

7 基準品(参考品)

(1) 芦森工業株式会社製 ライトハイエースα

呼称65mm、長さ20mホース、使用圧2.0MPa

(2) 芦森工業株式会社製 ライトエースα

ア 呼称65mm、長さ20mホース、使用圧1.6MPa

イ 呼称50mm、長さ20mホース、使用圧1.6MPa

ウ 呼称40mm、長さ20mホース、使用圧1.6MPa

同等品とする場合は、基準品と同等以上の性能を有するものとし、必ず入札前に同等品規格確認票（別添）を提示し担当者の承諾を得ること。

8 購入数

- (1) 呼称65mm、長さ20mホース、使用圧2.0MPa 計2本
内訳 草加消防署（グリーン2本）
- (2) 呼称65mm、長さ20mホース、使用圧1.6MPa 計55本
内訳 草加消防署（グリーン9本、オレンジ9本、ブルー9本、
ホワイト9本、イエロー9本）
八潮消防署（レッド10本）
- (3) 呼称50mm、長さ20mホース、使用圧1.6MPa 計60本
内訳 草加消防署（グリーン6本、オレンジ6本、ブルー6本、
ホワイト6本、イエロー6本）
八潮消防署（レッド30本）
- (4) 呼称40mm、長さ20mホース、使用圧1.6MPa 計5本
内訳 草加消防署（ホワイト5本）

9 保証期間

保証期間は、引渡しの日から1年間とする。ただし、保証期間以後においても製品の品質、製造等、契約業者側に起因する瑕疵については、無償にて速やかに交換をすること。

10 証明書の提出

当該納入品の品質を証するため、検収時にメーカーが発行する証明書等を担当に提出すること。

11 その他

- (1) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (2) 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。
 - ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、組合管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。

- イ 受注者は、組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講
じること。
- (3) 本仕様書に定めのない事項及び疑義のある場合は、担当者に質問し指示又は
承認を受けること。なお、契約後における本仕様書上の疑義については、組合
の解釈によるものとする。
- (4) 業務完了後には速やかに業務完了報告書を提出すること。

12 問合せ先

草加八潮消防組合 草加消防署 消防第1課 消防係

電話 048(924)2114 内線50332