

仕 様 書

1 件 名

空気呼吸器用ポンベの購入

2 納入期限

契約締結日から令和2年3月27日（金）まで

3 納入場所

埼玉県八潮市大字鶴ヶ曾根1185番地

草加八潮消防組合八潮消防署

4 規 格

(1) 4.7Lポンベ

| | |
|---------------|---------------------------|
| ア 材 質 | カーボン繊維製FRP-アルミニウム合金製 |
| イ 内 容 量 | 4.7L |
| ウ 携 行 空 気 量 | 1,270L |
| エ 使 用 時 間 | 標準使用時間 32分以上 |
| オ 質 量 | 容器単体 2.7kg以下 |
| カ 寸 法 | 外径 138mm以下 長さ 463mm以下 |
| キ 最高充てん圧力 | 29.4MPa |
| ク 耐 圧 試 験 圧 力 | 49.0MPa |
| ケ バ ル ブ | 150°バルブ |
| コ 圧 力 指 示 計 | そく止弁に圧力指示計を内蔵 |
| サ ポンベカバー | 上下カバー付 |
| シ 所 有 記 号 | 所有記号（F307）の打刻はシール記号貼付とする。 |
| ス 製 造 時 期 | 令和元年8月製造を14本、9月製造を3本とする。 |

なお、製造状況によって上記の納入が難しい場合は、担当者と協議すること。

(2) 9.0Lポンベ

| | |
|---------------|-----------------------|
| ア 材 質 | カーボン繊維製FRP-アルミニウム合金製 |
| イ 内 容 量 | 9.0L |
| ウ 携 行 空 気 量 | 2,430L |
| エ 使 用 時 間 | 標準使用時間 60分以上 |
| オ 質 量 | 容器単体 4.5kg以下 |
| カ 寸 法 | 外径 173mm以下 長さ 547mm以下 |
| キ 最高充てん圧力 | 29.4MPa |
| ク 耐 圧 試 験 圧 力 | 49.0MPa |

| | |
|---------|---------------------------|
| ケバールブ | 150°バルブ |
| コ圧力指示計 | そく止弁に圧力指示計を内蔵 |
| サボンベカバー | 上下カバー付 |
| シ所有記号 | 所有記号（F307）の打刻はシール記号貼付とする。 |
| ス製造時期 | 令和元年9月製造を1本、10月製造を2本とする。 |

なお、製造状況によって上記の納入が難しい場合は、担当者と協議すること。

以上は製品の必要最低限の規格等を記載したものであり、エア・ウォーター防災株式会社製530CⅢAZ型又は930CⅡAZ型と同等品以上のものとする。

※上記例示品以外の同等品以上で積算する場合は、必ず入札日2日前までに草加八潮消防組合八潮消防署救助係へカタログ等を持参、説明の上、別紙同等品規格確認票に確認印を受けた後に入札に臨むこと。

5 発注数量

- | | | | |
|----------|-----|-------------|------------|
| 4. 7Lボンベ | 17本 | (草加消防署 10本) | (八潮消防署 7本) |
| 9. 0Lボンベ | 3本 | (草加消防署 3本) | |

6 支払方法

業務完了払（納入確認後一括払）

7 検 収

- (1) 納入は、消防署・受注者双方の立ち会いのもと検収を行い、合格をもって納入とする。
- (2) 納入するために必要な経費は、受注者負担とする。
- (3) 検収場所は、埼玉県八潮市大字鶴ヶ曽根1185番地草加八潮消防組合八潮消防署とする。

8 保証期間

保証期間は、引渡しの日から1年間とする。ただし、保証期間後といえども明らかに製品不良あるいは部品不良に起因する故障が発生した場合は、受注者は無償にて速やかに製品の交換をすること。

9 許可及び証明書

- (1) 受注者は、県知事の高圧ガス販売関係の届出をしていること。

- (2) 納入される品目にあつては、品質を証すため検収時にメーカーが発行する証明書等を担当者に提出すること。

10 その他

- (1) この仕様書の細部について疑義が生じた場合は、担当者と協議して指示を受けるものとする。
- (2) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (3) 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。
 - ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害が発生するおそれがある場合は、組合管理者に報告するとともに所轄の警察署に通報すること。
 - イ 受注者は、組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。
- (4) 業務完了後は速やかに業務完了報告書を提出すること。
- (5) 請求書の提出は草加消防署分、八潮消防署分に分けて提出すること。

11 問い合わせ先

草加八潮消防組合八潮消防署消防第1課救助係 深井

TEL 048(998)0119

FAX 048(997)8519