

様式第 6 号（第 9 条関係）

違反対象物一覧表

番号	防火対象物の名称	所在地	違反の内容	違反の位置等	公表日
1	酒の T O P 八潮店	埼玉県八潮市大字南川崎 9 4 1 番地 1	屋内消火栓設備の未設置	1 階店舗部分	令和 7 年 9 月 1 2 日