

仕 様 書

1 件 名 消防ホースの購入

2 納入期限 契約締結日から令和 7 年 1 2 月 1 9 日まで

3 納入場所 草加八潮消防組合草加消防署（草加市神明二丁目 2 番 2 号）
草加八潮消防組合八潮消防署（八潮市大字鶴ヶ曾根 1 1 8 5 番地）

4 支払方法 業務完了払

（請求書は内訳が分かるように明記し、草加消防署 1 通、八潮消防署 1 通とすること。）

5 規格等

- (1) 消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成 2 5 年総務省令第 2 2 号）に適合するものであること。
- (2) 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成 2 5 年総務省令第 2 3 号）に適合するものであること。
- (3) 消防ホースの材質は綾織樹脂製の視認性強化ホースとし、色はカラーホース及び白地で、自主表示適合及び日本消防検定協会の型式適合評価に合格したものであること。
- (4) 結合金具は、軽合金製差込式とすること。
- (5) 金具取付方法は、アルミリング締めとすること。
- (6) 消防ホースに名入れを施すこと。消防ホースの表示については、西暦で「購入年」一段書きとし、字体は丸ゴシック体で色は黒色とし、メス側の裏面に左書とする。なお、詳細は担当者と協議すること。
- (7) 消防ホースは日本製とすること。

6 基準品（参考品）

- (1) 株式会社初田製作所 YOKO I PRO STH16（ストライプ）
 - ア 呼称 6 5 mm、長さ 2 0 m ホース、使用圧 1 . 6 MP a と同等品以上とする。
 - イ 呼称 5 0 mm、長さ 2 0 m ホース、使用圧 1 . 6 MP a と同等品以上とする。
 - ウ 呼称 4 0 mm、長さ 2 0 m ホース、使用圧 1 . 6 MP a と同等品以上とする。
 - エ 呼称 6 5 mm、長さ 1 0 m ホース、使用圧 1 . 6 MP a と同等品以上とする。
- (2) 同等品（基本的な機能、性能及び規格等の仕様が最低限同等の物品であって、

使用目的を遂行する上で同一の需要を充たすもの)か、それ以上で代替する場合は、入札前にあらかじめ草加消防署へカタログ・承認図等を持参した上で、同等品規格確認票を提出し、説明するとともに、承諾を得ること。

7 購入数

- (1) 呼称 65mm、長さ 20mホース、使用圧 1.6MPa 計 30本
内訳 草加消防署 (グリーン 8本、ブルー 6本、ホワイト 8本
オレンジ 4本、イエロー 4本)
- (2) 呼称 50mm、長さ 20mホース、使用圧 1.6MPa 計 22本
内訳 草加消防署 (グリーン 4本、ブルー 4本、ホワイト 4本
オレンジ 2本、イエロー 2本)
内訳 八潮消防署 (レッド 6本)
- (3) 呼称 40mm、長さ 20mホース、使用圧 1.6MPa 計 13本
内訳 草加消防署 (グリーン 1本、ブルー 3本、ホワイト 1本
オレンジ 1本、イエロー 1本)
内訳 八潮消防署 (レッド 6本)
- (4) 呼称 65mm、長さ 10mホース、使用圧 1.6MPa 計 2本
内訳 八潮消防署 (レッド 2本)

8 検査

- (1) 納入時、消防署職員、受注者双方立会いの下に検査を行うものとする。
- (2) 検査場所は、草加消防署 (草加市神明二丁目 2番 2号) 及び八潮消防署 (八潮市大字鶴ヶ曽根 1185番地) とする。
- (3) ホースについては、受注者が草加消防署 (草加市神明二丁目 2番 2号) 及び八潮消防署 (八潮市大字鶴ヶ曽根 1185番地) へ搬入するものとする。
なお、必要な経費は受注者負担とする。

9 証明書の提出

当該納入品の品質を証するため、検査時にメーカーが発行する証明書等を担当に提出すること。

10 その他

- (1) この仕様書の細部について疑義が生じた場合は、担当者と協議して指示を受けるものとする。
- (2) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (3) 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。

ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、組合管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。

イ 受注者は、組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。

(4) 納入等に必要な経費は、受注者負担とすること。

(5) 業務完了後には速やかに業務完了報告書を提出すること。

11 問合せ先

草加八潮消防組合草加消防署 消防第1課 消防係

電話 048(924)2114 内線50331